

F43 - Formulaire de protection incendie

Pour les projets de compétence cantonale (selon annexe II du RLATC)

Nombre d'exemplaires requis:

2x papiers signés

1x .pdf signé

Remarques préalables:

Remplir un formulaire par bâtiment. Les constructions annexes font partie du bâtiment.

Il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire pour les projets d'aménagement de terrasse extérieure, de ligne à haute tension, de gazoduc et d'antenne de télécommunication.

N° CAMAC 230421

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DU PROJET

Commune

Denges

Parcelle

109-111-112-115-277-278-644

Lieu-dit et/ou adresse

Route de la Plaine

Description du projet

Bâtiment B

Construction de quatre bâtiments comprenant 76 logements et d'un parking souterrain commun de 84 places.

Propriétaire(s)

Entreprise Générale Bernard Nicod

POUR LA CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS
~~Retraites Populaires~~


Cronos Finance SA
Ch. de la Damataire 28
1009 Pully

2. DESCRIPTION DU BÂTIMENT

N° ECA ou identification unique du bâtiment dans le projet

Hauteur du bâtiment

A remplir dans TOUS LES CAS pour l'ensemble du bâtiment et pas uniquement pour la zone des travaux concernée



Les superstructures techniques, par exemple celles concernant les ascenseurs, les escaliers, les ventilations, les conduits de fumée ou les installations solaires peuvent dépasser le point culminant de la toiture. Les dispositions de l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction (AIHC) sont applicables.

Hauteur totale du bâtiment en m. 13.83

Géométrie du bâtiment au sens de l'AEAI

☐ Faible hauteur ($H \leq 11$ m)

☐ Taille réduite

☐ Annexe

☒ Moyenne hauteur ($11 \text{ m} < H \leq 30 \text{ m}$)

☐ Bâtiment élevé ($H > 30 \text{ m}$)

Détail du bâtiment

Nombre de niveaux hors terre 4

Nombre de niveaux souterrains 1

Sont considérés comme niveaux tous les niveaux complets hors terre, les combles et l'attique.

Sont considérés comme niveaux souterrains les niveaux dont plus de 50 % de la surface des murs extérieurs sont situés sous terre. Les niveaux intermédiaires dont la surface représente plus de 50 % de la surface de plancher sont considérés comme niveaux complets.

Niveau	Surface [m ²]	Utilisation ou affectation
-1	4246.00	Parking commun des 4 bâtiments (<3600m ²) + Caves + Techniques
0	421.85	Habitation
1	421.85	Habitation
2	421.85	Habitation
3	378.20	Habitation

3. DÉTERMINATION DU DEGRÉ D'ASSURANCE QUALITÉ

Degré 1 : la planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par une personne disposant de bonnes connaissances des prescriptions de protection incendie de l'AEAI.

Degré 2 : la planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par un spécialiste AEA1 en protection incendie.

Degré 3 : la planification et le suivi de l'exécution doivent être réalisés par un expert AEA1 en protection incendie.

Pour la demande de permis de construire, des plans de protection incendie sont requis.

Les plans et concepts de protection incendie peuvent être réalisés selon le guide AEA1 2003-15, téléchargeable sur le site <http://www.ppionline.ch/fr>

Affectation ☒ Cocher les cases correspondantes	Non concerné	Bâtiment de faible hauteur $H \leq 11 \text{ m}$	Bâtiment de moyenne hauteur $11 \text{ m} < H \leq 30 \text{ m}$	Bâtiment élevé $H > 30 \text{ m}$
Habitation individuelle et collective	☐ -	☐ 1	☒ 1	☐ 2
Parking	☐ -	☐ 1	☒ 1	☐ 2
- hors terre et/ou au 1 ^{er} et/ou 2 ^e sous-sol	☐ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
- au 3 ^e sous-sol et inférieur	☒ -	☐ 1	☐ 1	☐ 2
Locaux de bureaux / administratif	☒ -	☐ 1	☐ 1	☐ 2
École / crèche / garderie	☒ -	☐ 1	☐ 1	☐ 2
Bâtiments d'exploitations agricoles	☒ -	☐ 1	☐ 1	☐ 2
Commerces / locaux publics	☒ -	☐ 1	☐ 1	☐ 2
Grand magasin (surface par compartiment coupe-feu $> 1'200 \text{ m}^2$)	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
Locaux recevant un grand nombre de personnes (> 300)	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
Bâtiments et ouvrages de l'industrie ou de l'artisanat avec:				
- charge thermique $\leq 1'000 \text{ MJ/m}^2$	☒ -	☐ 1	☐ 1	☐ 2
- charge thermique $> 1'000 \text{ MJ/m}^2$	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
Entrepôts à hauts rayonnages ($h > 7,5 \text{ m}$)	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
Établissements d'hébergement				
- type A (> 20 patients - hôpitaux - EMS - etc.)	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
- type B (> 20 clients - hôtels - etc.)	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
- type C (> 20 randonneurs - refuges de montagne - etc.)	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
Bâtiments d'affectation inconnue	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
Affectation non précisée ci-dessus et dont le rattachement à une catégorie ne semble pas évident. Préciser cette affectation:	☒ *	☐ *	☐ *	☐ *

* Le degré d'assurance qualité sera fixé par l'autorité, spécifiquement.

Identification des dangers ☒ Cocher les cases correspondantes	Non concerné	Bâtiment de faible hauteur $H \leq 11 \text{ m}$	Bâtiment de moyenne hauteur $11 \text{ m} < H \leq 30 \text{ m}$	Bâtiment élevé $H > 30 \text{ m}$
Murs extérieurs: revêtements et/ou isolations thermiques intégrés dans les revêtements de murs extérieurs contenant des matériaux combustibles	☒ -	☐ 1	☐ 2	Interdit
Systèmes porteurs ou éléments formant compartiments coupe-feu contenant des matériaux combustibles ou une enveloppe	☒ -	☐ 1	☐ 2	☐ 3
Système porteur ou éléments formant compartiments coupe-feu avec enduit de protection incendie projeté ou systèmes de peintures intumescentes	☒ -	☐ 2**	☐ 2**	☐ 3**
Cours intérieures couvertes	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
Façades double peau	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
Protection incendie assurée dans une large mesure par des équipements techniques et/ou des mesures de protection incendie dans l'exploitation. (Dans le cadre d'un concept à l'objet)	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
Total cumulé des compartiments coupe-feu > 12'000 m ²	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
Compartiment coupe-feu de surface > 7'200 m ²	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
Projets de transformation, de rénovation et de réaffectation, sans interruption de l'exploitation, de locaux recevant un grand nombre de personnes (>300)	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
Matières dangereuses: gaz inflammables				
- 100 kg ≤ quantité ≤ 1'000 kg	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
- 1'000 kg < quantité	☒ -	☐ 3	☐ *	☐ *
Matières dangereuses: liquides facilement inflammables (point éclair inférieur à 30°C)				
- 450 l ≤ quantité ≤ 2'000 l	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
- 2'000 l < quantité	☒ -	☐ 3	☐ *	☐ *
Matières dangereuses: pneumatiques et leurs dérivés				
- 1 tonne ≤ quantité ≤ 60 tonnes	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
- 60 tonnes < quantité	☒ -	☐ 3	☐ *	☐ *
Matières dangereuses: feux d'artifice				
- 50 kg ≤ quantité ≤ 300 kg	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
- 300 kg < quantité	☒ -	☐ 3	☐ *	☐ *
Matières dangereuses présentant un danger pour l'homme ou l'environnement en cas d'incendie				
- 100 kg ≤ quantité ≤ seuil OPAM	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
- seuil OPAM < quantité	☒ -	☐ 3	☐ *	☐ *
Locaux ou zones où existe un danger d'explosion	☒ -	☐ 2	☐ 2	☐ 3
Recours à des méthodes de preuves en PI				
- Étude dans le cadre d'un concept standard AEAI	☒ -	☐ 2	☐ 3	☐ 3
- Concept à l'objet	☒ -	☐ 3	☐ 3	☐ 3

* Le degré d'assurance qualité sera fixé par l'autorité, spécifiquement.

** L'utilisation d'un système de peinture intumescente est soumise à l'autorisation de l'autorité de protection incendie

ESTIMATION DU DEGRÉ D'ASSURANCE DU BÂTIMENT

Degré d'Assurance Qualité (DAQ) pour le bâtiment dans sa globalité

1

Identifier le degré d'assurance qualité le plus élevé coché dans les 2 tableaux précédents

Degré AQ proposé pour le projet

(Cas de travaux ayant un impact limité sur le concept de protection incendie existant du bâtiment)

Commentaires / justifications

Obligatoire si DAQ différent

4. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE PROTECTION INCENDIE (PPI)

Les indications des mesures de protection (distances de sécurité, système porteur, compartimentage coupe-feu, voies d'évacuation, dispositifs d'extinction, systèmes de désenfumage, installations techniques de sécurité, etc.) doivent figurer sur les plans de protection incendie et les éventuels documents complémentaires annexes.

☐

Concept standard de protection incendie, **sans écart** aux PPI AEAI 2015

☒

Concept standard de protection incendie, **avec déviations** aux PPI AEAI 2015 (NPI Art. 11)

Lister les **déviations** aux PPI AEAI **avec les mesures compensatoires** permettant de justifier d'une sécurité équivalente (détail complet des justificatifs à annexer au formulaire)

Emplacements des places ESTA - Vu avec le responsable technique du SDIS local - Voir concept et plans de protection incendie

☐

Concept de protection incendie spécifique à l'objet, **recourant à des méthodes de preuves**

Un concept de protection incendie justifié avec des méthodes de preuves doit être établi par le Responsable Assurance Qualité du projet et fourni avec le dossier d'enquête CAMAC.

Attention: admis uniquement en degré 3 d'assurance qualité (voir tableau d'identification des dangers).

5. PRÉCISIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INCENDIE (E.P.I) IEFC, PROTECTION CONTRE LA FOUDRE, SPK ET DI

La division prévention de l'ECA doit être avertie pour toute création/modification/suppression de ces E.P.I.

Installations d'Extraction de Fumée et Chaleur (IEFC) ☐ Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	☐ Existante	☒ Nouvelle	☐ Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	☒ Obligatoire	☐ Volontaire	
Voies d'évacuations/locaux avec IEFC	Voies d'évacuation verticales - 0.5m2		
Commentaires/justifications	-		

Installation de protection contre la foudre * ☒ Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	☐ Existante	☐ Nouvelle	☐ Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	☐ Obligatoire	☐ Volontaire	
Commentaires/justifications			

Installation sprinkler * ☐ Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	☐ Existante	☒ Nouvelle	☐ Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	☐ Obligatoire	☒ Volontaire	
La protection du bâtiment est	☐ Totale	☒ Partielle	
Commentaires/justifications	Sprinkler dans le compartiment du parking		

Installation de détection incendie * ☒ Non concerné			
Dans le cadre du projet, cette installation est	☐ Existante	☐ Nouvelle	☐ Supprimée
Au sens de l'AEAI, cette installation est	☐ Obligatoire	☐ Volontaire	
La protection du bâtiment est	☐ Totale	☐ Partielle	
Commentaires/justifications			

* L'ECA rappelle que certains E.P.I peuvent faire l'objet d'une participation financière, veuillez consulter le site www.eca-vaud.ch

6. VALIDATION DU FORMULAIRE

Par leur signature, chacune des parties concernées atteste que les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.

Déclaration du Responsable Assurance Qualité (RAQ) pour la phase de planification du projet (personne physique)


Nom, prénom : Nydegger Jonathan
 Entreprise : Securetude Sàrl
 Adresse professionnelle : Route de Vannel 23
 1880 Bex
 Téléphone : 0244665257
 Email : consulting@securetude.com

RAQ Exécution ☐ Le RAQ s'annonce également pour la phase d'exécution du projet

Qualification obligatoire

AQ 2 et 3 ☒ Titre AEAI n° HPI 10060163

AQ 1 ☐ Déclare disposer de bonnes connaissances des prescriptions de protection incendie de l'AEAI, des procédures administratives applicables et dans la mise en œuvre de l'assurance qualité en protection incendie (DPI 11-15 - 5.1.3)

	Le responsable Assurance Qualité (RAQ)	Le propriétaire	Le maître de l'ouvrage	Le mandataire (architecte/directeur des travaux)
Date	04.07.2024	18.12.2024	18.12.2024	18.12.2024
Nom et visa		 POUR LA CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS Retraites Populaires Cronos Finance SA Ch. de la Damataire 28 1009 Pully		

Bases légales et renseignements pratiques

- Loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN)
- Règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN)
- Règlement concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (RPPI)
- Directives de protection incendie 2015 de l'AEAI

Les « Prescriptions de Protection incendie » peuvent être obtenues directement auprès de :

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI
 3001 Berne

www.vkg.ch/fr/protection-incendie/boutique (boutique)

www.ppionline.ch/fr (téléchargement gratuit)