



Commune : 1062 Denges

N° parcelle : 325

Objet : Construction de 2 villas individuelles et d'un couvert pour 4 voitures (Villa A)

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée :

☒ oui

☐ non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié :

☒ oui

☐ non

Protections solaires

☒ Extérieures (Volets, stores)

☐ Intérieures

☐ Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement

☒ non

☐ oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

Catégorie d'ouvrage : II = habitat individuel

SRE : 182 m²

R S A

Catégorie d'ouvrage :

SRE : m²

☐ ☒ ☐

Catégorie d'ouvrage :

SRE : m²

☐ ☐ ☐

(R = radiateurs, convecteurs,
aérochauffeurs)
(S = chauffage au sol)
(A = autre)

Total des surfaces : SRE : 182 m²

Altitude : 395.2 m

Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : Electricité (PAC)

$$Q_h < Q_{h,li}$$

Performances globales : 174.5 MJ/m² < 212.5 MJ/m²

Annexes

☒ Calcul de la SRE, enveloppe thermique

Autre : _____

☒ Plans (1:100) avec désignation des éléments

☒ Justificatif thermique

☒ Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de l'entreprise

Justificatif établi par :

SERISA SA

Ch. de Préveyres 57C, 1132 Lully

Responsable, tél. :

Marc Richard/Léo Rohrbach, 021 821 02 53

Adresse mail :

energies@serisa.ch

Lieu, date, signature :

Lully, le 23.09.2025
SERISA SA
Ch. de Préveyres 57C
CH-1132 Lully (VD)

A REMPLIR PAR LA COMMUNE

Le justificatif est certifié complet et correct

