



Commune : Denges

N° parcelle : 146

Objet : Lausanne Triage - Gare de Denges

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée : oui non

Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié : oui non

Protections solaires

- Extérieures (Volets, stores)
 Intérieures
 Pas de protection (joindre calcul de la valeur g)

Refroidissement non
 oui → Fournir formulaire EN-VD-5

Données générales

Distribution de chaleur (plusieurs possible)

			R	S	A	
Catégorie d'ouvrage : III = administration	SRE : <u>4454</u>	m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(R = radiateurs, convecteurs, aérochauffeurs) (S = chauffage au sol) (A = autre)
Catégorie d'ouvrage : VI = restauration	SRE : <u>259</u>	m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Catégorie d'ouvrage :	SRE : _____	m ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Total des surfaces : SRE : 4713 m² Altitude: _____ m

Exigences

Agent énergétique pour le chauffage : PAC géothermique

Performances globales : $Q_h < Q_{h,li}$
130.4 MJ/m² < 182.4 MJ/m²

Annexes

- Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre : _____
 Plans (1:100) avec désignation des éléments
 Justificatif thermique
 Check-list des ponts thermiques

Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation

Autre = plafonds rayonnants

Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise Responsable, tél. : Adresse mail : Lieu, date, signature :	Justificatif établi par : <u>az ingénieurs</u> <u>Rte d'Oron 2, CP24, 1010 Lausanne</u>	A REMPLIR PAR LA COMMUNE Le justificatif est certifié complet et correct <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
	<u>Ludivine Défago, 077 463 20 60</u>	
	<u>ldo@azingenieurs.ch</u>	
	<u>Lausanne, le 11.03.2026</u> 	